GFC Construction
Chantier NCHPO
Nouvel Hôpital Pierre Oudot

38300 BOURGOIN JALLIEU

ATTESTATION DE LEVEE D'OBSERVATIONS EMISES PAR VERITAS DANS SON *ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPES DATEE DU 07/09/2010*

Je soussigné Frédéric Warin – Chef de Service Travaux de la société GFC Construction atteste que les actions suivantes ont été menées et contrôlées :

- **Poignées de portes des chambres « non adaptées »** : les poignées de ces portes ont été changées par des poignées rallongées de façon à ce que leurs extrémités soient situées à au moins 40cm d'un angle rentrant .
- **Ressaut du dallage du Parvis :** des jardinières ont été posées au droit du ressaut présent sur le dallage du Parvis – Ainsi la légère dénivellation est gérée par ce mobilier .

Fait
A Bourgoin-Jalieu,
Le 05 Novembre 2010

Frédéric WARIN